

Inowrocław, 29.07.2009 r.

Zawiadomienie

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Dotyczy: treści specyfikacji na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Inowrocław.

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

1. Rodzaj szyb

Odpowiedź: jednokomorowe 4/16/Ar/4TP, k = 1,0 Rw=32dB

2. Rodzaj klejонki sosnowej

Odpowiedź: według uznania

3. Kolor

Brazowy kryjący

4. Co oznacza opis „okna zespolone, wzmocnione, dwuszybowe”

Odpowiedź: wg szkicu, rozwierne i rozwiernouchylne, okucia srebrne, okapnik brązowy.

5. Czy okna są oknami jednoramowymi?

Odpowiedź: TAK

WGUT

mgr inż. Lech Szarbitański