

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: WWW.bip.inowroclaw.ug.gov.pl


Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Jacewo Gmina Inowrocław”

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 433656-2009 z dnia 17.12.2009 r.

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego skierowane zostały następujące zapytania

1. Proszę o podanie jakim szkłem mają być szklone drzwi zewnętrzne drewniane z poz. 79 przedmiaru.
Odpowiedź: szkło antywłamaniowe
2. Czy drzwi zewnętrzne mają posiadać samozamykacze ?
Odpowiedź: bez samozamykacza
3. Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej.
Odpowiedź: wiśnia lub brąz
4. Czy drzwi wewnętrzne mają posiadać ościeżnice drewniane regulowane (obejmujące mur) czy też zwykłe z opaskami i ćwierćwałkami?
Odpowiedź: drzwi kompletne drewniane, ościeżnica stała, kolor wiśnia lub brąz
5. Z jakiego materiału mają być wykonane balustrady oraz pochwyty z poz. 11 i 112?
Odpowiedź: stal nierdzewna
6. Z jakiego materiału mają być wykonane tynki elewacji – tynk akrylowy, mineralny, silikatowy czy silikonowy. Czy ma mieć fakturę baranka czy kornika. O jakim uziarnieniu ma być tynk. Proszę o podanie koloru tynku barwionego w masie.
Odpowiedź: tynk mineralny, ATLAS Ceresit Dr 30, kolor nr 0040, tynk kornik
7. Proszę podać kolory blacho dachówek, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych.
Odpowiedź: blacha powlekana brąz plus parapety
8. Brak w przedmiarze robót związanych z:
 - montażem parapetów wewnętrznych
 - wykonaniem podbitki okapów
 - wykonaniem kanału c.o. (ściany, nakrywy, obramowania) itp.**Odpowiedź:**
 - parapety wewnętrzne uwzględnić
 - podbitki okapów nie robić
 - kanału nie wykonywać


W Ó J T
mgr inż. Lech Szarbitański